



Indre Østfold kommune
Postboks 34
1861 TRØGSTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Siri Haug, 22003683

Høring av kommunen for søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Indre Østfold Renovasjon (IØR) - Stegen avfallsplass og deponi i Indre Østfold kommune

Indre Østfold Renovasjon (IØR) har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til deponi- og avfallsaktivitet på Stegen avfallsplass og deponi, gnr./bnr. 57/2/1 m.fl. i Indre Østfold kommune. Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi kommunen komme med uttalelse til søknaden. Søknaden om tillatelse sendes på høring til aktuelle høringsinstanser for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer.

Frist for å sende uttalelser til søknaden er 15.10.2020.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 06.03.2017, med tillegg av 18.12.2017, 27.01.2020 og 30.07.2020, mottatt søknad fra Indre Østfold Renovasjon (IØR) om tillatelse etter forurensningsloven til endring av tillatelse datert 03.12.2008 sist endret 13.10.2016. Det søkes om tillatelse til nye aktiviteter etter forurensningsloven på Stegen avfallsplass og deponi, gnr./bnr. 57/2/1 m.fl. i Indre Østfold kommune.

I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

Fylkesmannen har valgt å sende søknaden på høring til kommunen i eget brev. Vi ber kommunen om å fordele søknaden til de instanser i kommunen som saken måtte angå, og om å samordne eventuelle merknader fra disse.

Da eksisterende tillatelse er fra 03.12.2008 og det nå søkes om utvidelse av dagens aktiviteter, ser Fylkesmannen behov for å revidere dagens tillatelse slik at den er i overensstemmelse med dagens krav til denne type virksomhet.

Sammendrag av søknaden

Følgende aktiviteter er tillatt ved anlegget i dag:

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319



Deponering:

- deponering av ordinært avfall (33000 tonn/år) og inert avfall (10000 tonn/år)
- deponering av visse typer farlig avfall; avfall fra sandblåsing (500 tonn/år), slam fra oljeutskillere (500 tonn/år), kassert utstyr som inneholder fri asbest (100 tonn/år) og asbestholdig isolasjonsmaterialer (100 tonn/år)

Andre avfallsaktiviteter:

- Mottak og omlasting av husholdningsavfall og andre utsorterte avfallstyper
- Mottak og omlasting av farlig avfall
- Drift av gjenvinningsstasjon, deriblant lager av totalt 100 tonn farlig avfall
- Ettermodning av inntil 10 000 tonn (TS) kloakkslam og lignende pr år
- Mellomlagring av inntil 5000 tonn trevirke pr. år (rent og urent)
- Mellomlagring av inntil 500 tonn trykkimpregnert trevirke pr år
- Kompostering, jordvasking eller deponering av inntil 100 000 tonn lett forurenset jordmasse (tilstandsklasse 2-4) pr år
- Kompostering av oljeforurenset masse
- Kompostering av hage/parkavfall pr år
- Lagring i inntil 3 år av utsorterte fraksjoner til gjenvinning (treflis, jordmasser metallskrap, glass, dekk etc.)
- Mellomlagring av inntil 10 000 tonn (lagret samtidig) ballet næringsavfall

Driftstid:

Driftstid tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 06.00 - 18.00.

Driftstid mandag og torsdag kl. 7:30-19:00, og lørdag kl. 07.00-15.00.

Omsøkte endringer med økt aktivitet:

IØR IKS søker om videreføring av dagens aktiviteter. Det søkes i tillegg om følgende nye aktiviteter, økte rammer og økt driftstid:

1. mottak og sortering av inntil 30 000 tonn/år blandet næringsavfall som er restavfall til forbrenning. Kverning og balletering innendørs, inntil 30 000 tonn/år.
2. behandling av inntil 40 000 tonn/år bunnaske før deponering. Asken legges i ranker for modning og siktes for å få ut metallene
3. kverning av 50 000 tonn/år trevirke utendørs på asfaltert dekke med oppsamling av avrenning
4. utendørs lagring av til enhver tid inntil 30 000 tonn ballet næringsavfall, 5 000 tonn trevirke, 500 tonn trykkimpregnert trevirke som er farlig avfall og 2 000 tonn ballet husholdningsavfall som er rest etter utsortering av våtorganisk (matavfall)
5. økt driftstid til mandag-fredag kl. 06-21 og lørdag kl. 06-18

Området er i kommuneplanen hovedsakelig avsatt til offentlig bebyggelse- avfallsbehandling. Deler av området er regulert til fyllplass gjennom en eldre regulering fra 1976. Deler er regulert til renovasjonsanlegg i «Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr. 57/2 m.fl.» av 16.02.2017.

Formålet med kverning av avfall er å komprimere avfallet og redusere transportbehovet ut fra anlegget. IØR har gjort en risikovurdering av omsøkt kverning. Avfallskvernen er plassert på betongblokker på asfaltert dekke. Det fremgår i søknaden at kverning av restavfall og emballering i plast vil skje i telthall, uten avrenning og med minimal risiko for flygeavfall.

I henhold til søker forventes det ikke utslipp til luft som følge av kverning av restavfall innendørs eller kverning av trevirke utendørs. Ved behov fuktes det lett under kverningen for å hindre støving. Lukt anses



ikke å være et vesentlig miljøaspekt, da det ikke er mottatt eksterne klager på lukt. Det vil allikevel tas hensyn ved å ha kort omløpstid for avfallsfraksjoner.

Det er gjort støyberegninger i 2014 i forbindelse med regulering av området, og siden den gang er boliger som den gang var støypåvirket over grenser i [T-1442/2012](#) revet eller støyskjermet. Det er utført støymålinger i juni 2020 for å dokumentere lydnivået som virksomheten bidrar med til omgivelsene. Målingene er ikke gjort i samsvar med veileder^[1], men virksomheten mener at det ikke er ventet overskridelser av gul sone med dagens aktivitet. Fylkesmannen vil be om støyberegninger som inkluderer omsøkte ny aktivitet før vi behandler ferdig søknaden om revidert tillatelse.

IØR opplyser at omsøkt økt aktivitet forventes å gi en økning i trafikk for tunge kjøretøy fra ca. 0,6 kjøretøy per time til ca. 1 kjøretøy per time. Det ble gjort en trafikkvurdering i september 2016 og er siden blitt etablert en ventesone for å unngå at disse skal skape kø ved innkjøring fra Fv. 115 og på mottaksområdet.

Sigevannet fra deponiet føres fram til en felles kum hvor det måles, sedimenterer og prøvetas, før overføring til AHSA interkommunale renseanlegg. Fylkesmannen ser det som viktig at vann fra øvrige aktiviteter enn deponeringen ledes utenom deponimassene slik at en reduserer mengden sigevann.

IØR beskriver i søknaden at det er planlagt mer innbygging av aktiviteter i hall og/eller med klimavern^[2]. Det er også planlagt mer tette dekker av asfalt og betong. Overvann fra telthall, betongplate og asfalterte områder skal på sikt ledes til overvannssystemet og en fordrøyningsdam for overvann som er under bygging. Utslipp fra fordrøyningsdammen er planlagt til Løkenbekken som renner langs Fv. 115.

IØR Stegen avfallsanlegg og deponi har de siste par årene hatt økt fokus på opplæring, drift og vedlikehold av gassanlegget. Rundt 85 % av den gassen som samles opp energiutnyttes til oppvarming.

Enkelte av aktivitetene ved Stegen avfallsplass og deponi vil, etter foreløpige vurderinger, være omfattet av [BAT-konklusjoner for avfallsbehandling](#). Norske myndigheter er gjennom EØS-avtalen pliktig å implementere disse konklusjonene for beste tilgjengelige teknikker (BAT) i tillatelser etter forurensningsloven for de avfallsaktiviteter som er omfattet senest innen 10.08.2022. Det pågår en prosess og dialog med de virksomhetene dette gjelder.

Forventninger til høringsuttalelsene

Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i søknaden, ønsker vi informasjon om det.

Da det er en forutsetning at den planlagte virksomheten er i samsvar med kommunens planer for arealbruken, ber vi spesielt kommunen vurdere om planlagt virksomhet er i tråd med gjeldende planer og om det ligger føring i eventuelle planbestemmelser Fylkesmannen bør hensynta.

Søker opplyser at sigevann skal gå til kommunalt nett, slik det gjør i dag. AHSA interkommunale avløpsrenseanlegg og Indre Østfold kommune sitt ledningsnett mottar i dag langt mer fremmedvann enn det kommunens avløpssystem er dimensjonert til å ta imot. Fylkesmannen ber kommunen komme med innspill knyttet til eventuelle gjeldende krav kommunen har stilt som påslippsmyndighet etter

^[1] Veileder til retningslinje T-1442 «Behandling av støy i arealplanleggingen».

^[2] Med klimavern menes overbygg, tett konteiner eller lignende slik at avfall ikke kommer i kontakt med vann.



forurensningsforskriften kapittel 15A, en vurdering av dagens kapasitet, fremtidig drift og eventuelt nye krav.

Høringsfrist

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken **innen 15.10.2020**. Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2019/49385.

Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på <https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/>.

Informasjon om videre saksgang

Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fattar vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.

Med hilsen

Kari Skogen (e.f.)
seksjonssjef

Siri Haug
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Søknad om kverning av sortert næringsavfall, 06.03.2017
- 2 Søknad om kverning av sortert næringsavfall, 18.12.2017
- 3 Søknad om utvidet tillatelse_tillegg 27.01.2020
- 4 Søknad om utvidet tillatelse_tillegg 31.07.2020
- 5 Vedlegg 1_Støy
- 6 Vedlegg 2_Kartutsnitt
- 7 Vedlegg 3_Trafikkvurdering
- 8 Vedlegg 4_Situasjonsplan 31.10.2017
- 9 Vedlegg 5_Plassering av kvern
- 10 Vedlegg 6_Procedyre for behandling av trevirke, 05.03.2017
- 11 Vedlegg 7_Sjekkliste BAT-konklusjoner Waste Treatment_IØR., 14.04.2020
- 12 Vedlegg 8_Reguleringsplan 12.09.2016
- 13 Vedlegg 9_Støyutredning 10.04.2015

Kopi til:

Indre Østfold renovasjon (IØR)